



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Федеральное государственное казенное учреждение**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

и при необходимости его территориального органа)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

**тел. (факс): (34342) 2-68-00; [sufps6@66.mchs.gov.ru](mailto:sufps6@66.mchs.gov.ru)**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

**тел. (факс): (34342) 2-68-04; [OGPN.UGPS6@mail.ru](mailto:OGPN.UGPS6@mail.ru)**

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной,  
проспект Коммунистический, 14а

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 75»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору  
Абрамукова Александра Викторовича № 48 от «25» октября 2021 года,

в период с «12» ноября 2021 г. по «23» ноября 2021 г.

Кравчук Евгенией Игорьевной – старшим инженером отделения организации и  
осуществления федерального государственного пожарного надзора Отдела  
федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 6 МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы  
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

проведена выездная плановая проверка территории, зданий, помещений  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 75», расположенных по адресу: 624200, Свердловская  
область, г. Лесной, ул. Мамина – Сибиряка, 37

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор  
МБОУ СОШ № 75 Могиленских Татьяна Александровна (на основании приказа МКУ



«Управление образования администрации ГО «Город Лесной» от 05.04.2021 г. № 48/ЛС)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2010 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2024 г.	
2.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пожарную опасность декоративно-отделочного материала - ламината, применяемого для покрытия полов в актовом зале, к которому устанавливаются требования пожарной безопасности. Класс пожарной опасности покрытия должен быть не более КМ2.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г., таблица 29, п. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.12.2024 г.	

3.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пожарную опасность декоративно-отделочного материала – панелей, применяемых для отделки стен в актовом зале, к которым устанавливаются требования пожарной безопасности. Класс пожарной опасности покрытия должен быть не более КМ1	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г., таблица 29, п. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.12.2024 г.	
4.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пожарную опасность декоративно-отделочного материала - панелей, применяемых для отделки стен в обеденном зале столовой, к которым устанавливаются требования пожарной безопасности. Класс пожарной опасности покрытия должен быть не более КМ1	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г., таблица 29, п. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.12.2024 г.	
5.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пожарную опасность декоративно-отделочного материала - панелей, применяемых для отделки стены в вестибюле у центрального входа, к которым устанавливаются требования пожарной безопасности. Класс пожарной опасности покрытия должен быть не более КМ0.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г., таблица 28, п. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.12.2024 г.	
6.	Дверь в складе в помещении актового зала на 2-м этаже не имеет документации,	п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных	01.12.2024 г.	



	подтверждающей пределы огнестойкости заполнения проемов в строительных конструкциях.	Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.		
7.	Не обеспечено категорирование по пожарной опасности и определение класса зоны по ПУЭ в соответствии с главами 5, 7 и 8 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений склада в актовом зале и хозяйственной кладовой в фойе у кабинета химии.	п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2024 г.	
8.	Светильники в помещении складов в актовом зале не оборудованы рассеивателями, предусмотренными конструкцией.	п. 35 (В) Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор АБ ОУ СОШ № 75  
Молчановских М. А.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 13 » ноября 20 21 г.

Старший инженер отделения организации и осуществления ФГПН Отдела ФГПН  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» - государственный инспектор  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6  
МЧС России» по пожарному надзору  
Кравчук Е.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 23 » ноября 20 21 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Могиленских Татьяна Александровна

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022